



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВООРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

пожарно-профилактического мероприятия

по соблюдению требований пожарной безопасности

Санкт-Петербург,

« 19 » апреля 2018г.

ул. Полярников, д.5

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» « 17 » апреля 2018года с «10 » час. «00» мин. до «17» час. « 00 » мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Бабушкина, д.133, корп.2, лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад №25 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: Заведующий ГБДОУ 25 Гущина О.Г.

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Её наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от. 05.04.18		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 05.04.18		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н от. 05.04.18		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: ВППВ не предусмотрен г.

Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей ведется в полном объеме.

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4
1	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2Н № части пом.ч.22 по ПИБ плану) в свету менее 2м	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.	

		ч.1ст.1ч.1ст.6, СП.1.13130. 2009 п.4.3.4	
2	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2Н № части пом.ч.39 по ПИБ плану) в свету менее 2м	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1ст.1ч.1ст.6, СП.1.13130. 2009 п.4.3.4	
3	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2Н № части пом.ч.14 по ПИБ плану) в свету менее 2м	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1ст.1ч.1ст.6, СП.1.13130. 2009 п.4.3.4	
4	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2Н № части пом.ч.45 по ПИБ плану) в свету менее 2м	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1ст.1ч.1ст.6, СП.1.13130. 2009 п.4.3.4	
5	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2Н № части пом.ч.23 по ПИБ плану) в свету менее 2м	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1ст.1ч.1ст.6, СП.1.13130. 2009 п.4.3.4	

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях
Присутствовало человек: 6

Вручена памятка по пожарной безопасности - «Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период» - 1 шт., «О соблюдении мер пожарной безопасности в зимний период» - 1 шт.

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД присутствовало 4 человека.

Оказана консультативно-методическая помощь: - Требования к содержанию путей эвакуации.

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, инструкции, Акты проверок КТС, АУПС, ЦАСПИ, технический отчет, копии удостоверений ПТМ, справка об эвакуации.

Инструктор противопожарной профилактики
пожарной части (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Невского района»
« 19 апреля » 2018г.



Романова Ю.В.

Первый экземпляр акта получил:
