



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург

« 28» марта 2018г.

На основании: протокола межведомственного совещания по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Невского района Санкт-Петербурга: от 27.03.2018 г. № 01 «28» марта 2018 года с « 10» час. «» мин. до «10» час. «30» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Бабушкина, д.94, лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: Ведущий специалист отдела образования администрации Невского района Даниленко Л.Ю. специалист 1 категории отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Невского района Тарапон А.А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	02.03.18г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	02.03.18г		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	2.03.18г		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: Акт проверки от 23.03.18

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей ведется в полном объеме.

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии.

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Руководителем учреждения пройдено обучение по программе ПТМ.

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии.

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в образовательных учреждениях

Присутствовало человек: 3

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД _____

Оказана консультативно-методическая помощь.


Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: _____

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: _____

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела образования администрации Невского района
Даниленко Л.Ю.



(Ф.И.О.,) (подпись)

Специалист 1 категории отдела по вопросам законности, правопорядка и
безопасности администрации Невского района Тарапон А.А.

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица) (подпись)

Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна

«28» марта 2018г.

Первый экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица) (подпись)

«28» марта 2018г.