



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Санкт-Петербург,
ул. Зубковская, д. 4

26 января 2015 г.
13 часов 00 минут
дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-19-1724

На основании: распоряжения начальника ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича от 30 декабря 2014 года № 2-19-1724
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.94, лит.А
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

21 января 2015г. с 11 час. 00мин до 13 час 00 мин. Продолжительность 2 часа
“ 26 ” января 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжит-сть 3ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня (5 часов)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий Гущина О.Г. 21.01.2015г. в 11 час.00мин.
(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Романова Юлия Валерьевна – старший инспектор ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Гущина О.Г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.94, Лит.А

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: _____

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: _____

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Помещение складского назначения (хранение продовольственных товаров), категории В3 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6,ст.88 СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Заведующий Гущина О.Г.
2.	Помещение складского назначения (бакелея), категории В2 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6,ст.88 СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Заведующий Гущина О.Г.
3.	Помещение складского назначения (хранение моющих средств), категории В2 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6,ст.88 СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Заведующий Гущина О.Г.
4.	Помещение складского назначения (хранение мебели, игрушек), категории В2 не выделено противопожарной	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с	Заведующий Гущина О.Г.

		10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6 ,ст.88 СП 4.13130.2013 п.5.6.4	
5.	Помещение складского назначения (хранение мягкого инвентаря) , категории В3 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6 ,ст.88 СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Заведующий Гущина О.Г.
6.	Руководитель школы, на двери складского помещения (1-й этаж правое крыло школы), не обеспечил наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п.20	Заведующий Гущина О.Г.
7.	Помещение технического назначения (венткамеры) не выделены противопожарными перегородками 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6 ,СП 4.13130.2013 п.5.2.6	Заведующий Гущина О.Г.
8.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в 5 лет.	ППР в РФ п.24	Заведующий Гущина О.Г.
9.	Руководителем организации, в помещении электрощитовой, не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями, электрическими проводами.	ППР в РФ п.22	Заведующий Гущина О.Г.
10.	В местах перепада высоты кровли от 1 м. отсутствуют пожарные лестницы типа П1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. п.1ч.2ст1;п.2ч.1ст6 ,СП 4.13130.2013 п.7.12	Заведующий Гущина О.Г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): Св-ва ОГРН, ИНН, Устав, приказы, копии обучения ПТМ, договор на ТО АПС, акт последнего технического осмотра АПС. Акт проверки ВППВ, акт выполненных огнезащитных работ, протокол испытания ограждения крыши здания, заключение по определению категории складских помещений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки от 26.01. 2015г. № 2-19-1724 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Задеружинский Александр Александрович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ”

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)