



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

10 ноября 2017 г.
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-7302-7856/А-263.**

По адресу / адресам: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 133, корп. 2, лит. А.

На основании распоряжения от 09.10.2017 № 07-7302/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки: с 14:00 07.11.2017 до 10:00 10.11.2017.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий Гущина О.Г. 10.11.2017 в 14:00. *Суть*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей Андреев К.С.

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий Гущина О.Г.;

- заведующий хозяйством Соколова Н.Г.

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:

Адрес:

юридический – 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 133, корп. 2, лит. А,
фактические – 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 133, корп. 2, лит. А,
192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 94, лит. А.

Основной вид деятельности: дошкольное образование.

ИНН 7811065890, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.11.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Факс: 367-40-92.

Руководитель: заведующий Гущина О.Г., тел. 367-40-92;

Технический директор / Главный инженер:---

Ответственный за электрохозяйство – заведующий хозяйством Соколова Н.Г.

Заместитель ответственного за электрохозяйство – и.о. заведующего хозяйством Сусь С.В., тел. +7 (952) 201-72-64.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10)кВ: 0 кВА.

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10)кВ (0 шт.): 0 кВА.

Присоединенная мощность электродвигателей 6кВ (0 шт.): 0 кВА.

Установленная мощность конденсаторных установок: всего - 0 кВАР, в т.ч.:

- конденсаторные установки до 1000В - 0 кВАР;
- конденсаторные установки свыше 1000В - 0 кВАР.

Разрешенная нагрузка: 12 кВА и 57,69 кВА.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 г.: 43121кВт.ч + 134505 кВт.ч.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП-3156, КК-784, источник питания – ЭС-ТЭЦ-V.

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения от 23.01.2007 № 30341 с АО «Петербургская сбытовая компания».

Акт от 28.02.2007 № б/н разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок с ОАО «Ленэнерго».

Эксплуатация электроустановки осуществляется электротехническим персоналом ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга.

Наличие договора на обслуживание электроустановки: договор от 01.01.2013 № АО/01 между ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга и ООО «Управляющая Компания Евротракт».

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

_____ Суев

Прилагаемые к акту документы: ----.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Андреев К.С. _____ Суев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кладовщик Суев С.В

10 ноября 2017 г. _____ Суев

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

На основании заявления от 09.10.2017 № 07-7302/Рх Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в Государственном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 27 Невского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 27 Невского района Санкт-Петербурга).
Дата и время проведения проверки с 14:00 07.11.2017 до 10:00 10.11.2017.
Объем проверки: 3 рабочих дня.
Акт проверки Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С момента рассмотрения / приказа о проведении проверки отказывается зав. садом / Удвина О.Г. 10.11.2017 в 14:00.
Дата и время решения прокурора (его заместителя) в согласовании проверки не требуется.
Лица (я), проводившие проверку:
- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей Андреев К.С.
При проведении проверки присутствовали:
заведующий / Удвина О.Г.
заведующий заведением Сивелова Н.Г.
Место проведения проверки установлено:
Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:
Адрес: