

ПРЕДЛОЖЕНИЕ об устранении нарушений противопожарного режима

11.04.2016г. вручено заведующему ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга
расположенного по адресу: ул.Бабушкина,д.133,корп.2, лит.А
Гушиной Ольге Григорьевне

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предлагается устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	нарушения, основание	срок исполнения	отметка об исполнении
1.	На корпуса огнетушителей не нанесен порядковый номер белой краской. Основание ППР в РФ п.475	01.04.2017	
2.	Инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны не в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ. Основания: ППР в РФ п.2	01.04.2017	исполнено
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Основание: ППР в РФ п.12.	01.04.2017	исполнено
4.	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2-Н № части пом.ч.22 по ПИБ плану)в свету менее 2м	01.04.2017	
5.	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2-Н № части пом..39 по ПИБ плану)в свету менее 2м	01.04.2017	
6.	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2-Н № части пом..14 по ПИБ плану)в свету менее 2м.	01.04.2017	
7.	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2-Н № части пом..45 по ПИБ плану)в свету менее 2м.	01.04.2017	
8.	Высота горизонтального участка пути эвакуации (пом.2-Н № части пом..23 по ПИБ плану)в свету менее 1,9м	01.04.2017	

Инструктор противопожарной профилактики
пожарной части (профилактическая)
СПБГКУ «ПСОНевского района»

Предложение для исполнения получил:



Романова Ю.В.

Гушина О.Г..